ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом организации лабораторной деятельности

Л.Ф. Калимуллина
МП 15.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 02-00/25258-25 от 15.07.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)тел: +7 3472299098

2. Юридический адрес: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.58
Фактический адрес: Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Рихарда Зорге, д. 58

3. Наименование образца испытаний: вода поверхностная

4. Место отбора: Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с.п. Михайловский сельсовет, д Суровка, озеро Ольховое, зона купания
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: 450511, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н УФИМСКИЙ, С. МИХАЙЛОВКА, УЛ. ЛЕНИНА Д.46

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.07.2025 09:57

Ф.И.О., должность: Емашева А. Р. главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Каримова С.М. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Гвоздев Б.А. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Условия доставки: Автотранспорт, температура не указана

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.07.2025 12:00

Информация о плане и методе отбора: Отбор образцов произведен заказчиком

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №02-00-06-12-296-2025 от 24 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 4 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 02-00/25258-16.14-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL" для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР;
Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-Fl;
Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс HAV-FL»
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3);
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Модуль реакционный оптический в составе термоциклеров для амплификации нуклеиновых кисло, CFX 96	785BR23489.CT045170
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	27531
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	31834
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ	7409

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория по индикации особо-опасных инфекций и ПЦР
Образец поступил 04.07.2025 14:00
дата начала испытаний 05.07.2025 10:59, дата окончания испытаний 08.07.2025 13:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	РНК астровирусов	-	Не обнаружено в 10 $дм^3$	Отсутствие в 10 $дм^3$	Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин
2	РНК вируса гепатита А	-	Не обнаружено в 10 $дм^3$	Отсутствие в 10 $дм^3$	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс HAV-FL»
3	РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus)	-	Не обнаружено 10 $дм^3$	Отсутствие в 10 $дм^3$	Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL"

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
Образец поступил 04.07.2025 12:30
дата начала испытаний 04.07.2025 12:45, дата окончания испытаний 15.07.2025 15:10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	НВЧ E. coli	КОЕ/100$см^3$	230	Не более 100	МУК 4.2.3963-23 п. 7.8, приложение №6
2	Сальмонеллы	в 1 $дм^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 13.3, 13.5-13.9
3	Яйца и личинки гельминтов	в 25 $дм^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 3.5.2
4	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	0	Не более 10	МУК 4.2.3963-23 п. 10.4,

					10.5, 10.6
5	Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий	КОЕ/100см^3	230	Не более 500	МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, приложение №6
7	Ооцисты криптоспоридий	в 25 дм^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 п.3.5.3
8	Цисты лямблий	в 25 дм^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04 3.5.2
9	Энтерококки	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Не более 10	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:
_____ И.И. Бурханова, Помощник врача по общей гигиене

Дата выдачи: 15.07.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/25258-25 от 15.07.2025