ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"**
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")**

**Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"**

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1050204212255 ИНН 0276090570

Адреса мест осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.: +7(347) 287-85-25, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347) 287-85-00, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 453500, Башкортостан Респ, р-н Белорецкий, г Белорецк, ул Пушкина, дом 61/1, тел.: +7(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**
**Руководитель ИЛЦ, заведующий отделом организации лабораторной деятельности**

**Л.Ф. Калимуллина**
МП 10.07.2025

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/25257-25 от 10.07.2025

**1. Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (ИНН 0276090428 ОГРН 1050204210407)тел: +7 3472299098

**2. Юридический адрес:** РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. РИХАРДА ЗОРГЕ, Д.58
**Фактический адрес:** Башкортостан Респ, г.о. город Уфа, г Уфа, ул Рихарда Зорге, д. 58

**3. Наименование образца испытаний:** вода поверхностная

**4. Место отбора:** Башкортостан Респ, м.р-н Уфимский, с.п. Михайловский сельсовет, с Михайловка, озеро Ольховое, зона купания
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Юридический адрес: 450511, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН Р-Н УФИМСКИЙ, С. МИХАЙЛОВКА, УЛ. ЛЕНИНА Д.46

**5. Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 04.07.2025 09:40

**Ф.И.О., должность:** Емашева А. Р. главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, Каримова С.М. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», Гвоздев Б.А. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

**Условия доставки:** Автотранспорт, температура не указана

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 04.07.2025 12:00

**Информация о плане и методе отбора:** Отбор образцов произведен заказчиком

**6. Цель исследований, основание:** Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №02-00-06-12-296-2025 от 24 июня 2025 г.

**7. Дополнительные сведения:**

Акт отбора от 4 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

**9. Код образца (пробы):** 02-00/25257-16.14-25

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL" для выявления РНК энтеровирусов человека в объектах окружающей среды и биологическом материале методом ПЦР;
Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин Для выявления и дифференциации ДНК(РНК) АмплиСенс ОКИ скрин-Fl;
Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс HAV-FL»
МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов (с Изменениями N 1, 2, 3);
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
Дополнения, отклонения или исключения из методов: отсутствуют.

**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип | Заводской номер |
|---|---|---|
| 1 | Модуль реакционный оптический в составе термоциклеров для амплификации нуклеиновых кисло, CFX 96 | 785BR23489.CT045170 |
| 2 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 27531 |
| 3 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 31834 |
| 4 | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ | 7409 |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

## 13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория по индикации особо-опасных инфекций и ПЦР
Образец поступил 04.07.2025 14:00
дата начала испытаний 05.07.2025 11:01, дата окончания испытаний 08.07.2025 13:02

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РНК астровирусов | - | Не обнаружено в 10 $дм^3$ | Отсутствие в 10 $дм^3$ | Инструкция по применению реагентов ОКИ-скрин |
| 2 | РНК вируса гепатита А | - | Не обнаружено в 10 $дм^3$ | Отсутствие в 10 $дм^3$ | Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс HAV-FL» |
| 3 | РНК энтеровирусов человека (Human enterovirus) | - | Не обнаружено 10 $дм^3$ | Отсутствие в 10 $дм^3$ | Инструкция по применению набора реагентов "АмплиСенс Enterovirus-FL" |

Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7
Лаборатория бактериологических и паразитологических исследований
Образец поступил 04.07.2025 12:30
дата начала испытаний 04.07.2025 12:50, дата окончания испытаний 10.07.2025 12:06

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НВЧ E. coli | КОЕ/100$см^3$ | 2400 | Не более 100 | МУК 4.2.3963-23 п. 7.8, приложение №6 |
| 2 | Сальмонеллы | в 1 $дм^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.3963-23 п. 13.3, 13.5-13.9 |
| 3 | Яйца и личинки гельминтов | в 25 $дм^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 3.5.2 |
| 4 | Колифаги | БОЕ/100 $см^3$ | 0 | Не более 10 | МУК 4.2.3963-23 п. 10.4, |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 10.5, 10.6 |
| 5 | Наиболее вероятное число (НВЧ) обобщенных колиформных бактерий | КОЕ/100см$^3$ | 2400 | Не более 500 | МУК 4.2.3963-23 п. 6.7, приложение №6 |
| 6 | Ооцисты криптоспоридий | в 25 дм$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 п.3.5.3 |
| 7 | Цисты лямблий | в 25 дм$^3$ | Не обнаружено | Отсутствие | МУК 4.2.1884-04 3.5.2 |
| 8 | Энтерококки | КОЕ/100см$^3$ | Не обнаружено | Не более 10 | МУК 4.2.3963-23 п. 8.3 |

* нижний предел определения по методике измерения

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**
_____ И.И. Бурханова, Помощник врача по общей гигиене

Дата выдачи: 10.07.2025

Конец протокола испытаний № 02-00/25257-25 от 10.07.2025